



Ambiente

Ordinanza Sindacale N° 126

IL SINDACO

Vista la nota dell'Azienda ASL 1 Imperiese – S.C. Sicurezza Alimentare protocollo n. 42139 del 4 novembre 2016, acquisita al protocollo generale con il n. 73379 del 4 novembre 2016, con allegato FAX ARPAL – Dipartimento Provinciale di Savona, prot n. 29516 del 04.11.16, relativo a risultati non conformi delle analisi eseguite su acque destinate al consumo umano, punto di prelievo 5745/124PQ/Verezzo-AMAIE /FP Strada Parà,;

Considerato che nella precitata nota ASL 1 Imperiese, a seguito dell'avvenuto superamento di parametri microbiologici di cui al suddetto FAX ARPAL, si propone, a tutela della salute pubblica, l'adozione di ordinanza di non potabilità dell'acqua dell'Acquedotto Verezzo-AMAIE, limitando l'utilizzo dell'acqua erogata come potabile e per la preparazione di cibi e bevande solo previa bollitura,

Vista la comunicazione pervenuta dall'AMAIE S.p.A. via e-mail in data 4 novembre 2016, ore 12.25 con la quale sono state indicate le zone del territorio comunale interessate da tale evento, e precisamente:

- **Strada San Donato Parà,**
- **Via Zandantò,**
- **Strada Spazzante,**
- **Strada Meri;**

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Ritenuto sussistere motivi di contingibilità ed urgenza a tutela della salute pubblica;

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal R.U.P., Geom. Claudio Fassola del Servizio Ambiente, congiuntamente al Dirigente del Settore LL.PP. Ing. Danilo Burastero, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i..

ORDINA

Che con effetto immediato e fino a nuova disposizione, l'acqua erogata come potabile e per la preparazione di cibi e bevande dall'Acquedotto Verezzo - AMAIE, **nelle vie e nelle località specificate in premessa**, venga utilizzata per usi potabili e per la preparazione di cibi e bevande **solo previa bollitura;**

DISPONE

Altresì che il presente provvedimento venga comunicato:

- per l'esecuzione al Comando di Polizia Municipale;
- all'AMAIE S.p.A. per quanto di competenza in merito alle disposizioni contenute nella precitata nota ASL 1 Imperiese, con particolare riguardo all'individuazione tempestiva delle cause del superamento del valore dei parametri rilevati e all'attuazione dei correttivi gestionali necessari all'immediato ripristino della qualità dell'acqua erogata, nonché in particolare alla necessità di effettuare un accurato controllo di tutti gli impianti dell'acquedotto citato ed un'adeguata e continua disinfezione (clorazione) dell'acqua erogata, con un valore di disinfettante residuo nell'acqua di rete di 0,2 mg/l, come consigliato dalla normativa, dando atto che il gestore stesso dovrà inviare all'ASL 1 Imperiese sintetica relazione in merito ai provvedimenti ed interventi predisposti ed attuati per il ripristino della conformità dell'acqua erogata ai valori di parametro fissati dalla normativa;
- all' A.A.T.O. per il servizio idrico della provincia di Imperia;
- alla cittadinanza interessata con adeguati mezzi di informazione.

Sanremo, 4 novembre 2016

per IL SINDACO
Alberto BIANCHERI
assente
il Vice Sindaco
Dott. Leandro FARALDI
firmato digitalmente